

I 1Na	NAWIEWNIK Kratka dalekiego zasięgu WGA-V 225x1225 prod. SCHAKO V=400m3/h kazdy	3
I 1Nb	Kanał went. L=300 150x250	3
I 1Nc	Przepustnica wielopłaszczyznowa 150x250	3
I 1N8	Kolano went. 150x250	1
I 1N7	Kanał went. L=900 150x250	1
I 1N6	Trójnik went. 150x250/150x250/200x350 L=600	1
I 1N5	Kanał went. L=900 200x350	1
I 1N4	Trójnik went. 200x350/150x250/250x400 L=600	1
I 1N3	Kolano went. 90st 250x400	1
I 1N2	Kanał went. L=500 250x400	1
I 1N1	Przepustnica wielopłaszczyznowa 250x400	1

I 2Na	NAWIEWNIK Kratka dalekiego zasięgu WGA-V 225x1225 prod. SCHAKO V=400m3/h kazdy	5
I 2Nb	Kanał went. L=300 150x250	5
I 2Nc	Przepustnica wielopłaszczyznowa 150x250	5
I 2N8	Kolano went. 150x250	2
I 2N7	Kanał went. L=900 150x250	2
I 2N6	Trójnik went. 150x250/150x250/200x350 L=600	2
I 2N5	Kanał went. L=900 200x350	2
I 2N4	Trójnik went. 200x350/150x250/250x400 L=600	2
I 2N3	Kanał went. L=900 250x400	1
I 2N2	Kanał went. L=500 250x400	1
I 2N1	Przepustnica wielopłaszczyznowa 250x400	1
I 2N0	Kanał went. L=900 200x350	1
I 2Nd	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x350	1

I PIĘTRO

WENTYLACJA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
CIĄGI WENTYLACYJNE WYWIEWNY I1W, I2W,
CIĄGI WENTYLACYJNE NAWIEWNY I1N, I2N

P1Wa	krata wywiewna z przepustnicą 150x250	6
P1W1	Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x350	1
P1W2	Kolano went. 300x350 90st	1
P1W3	Kanał went. 300x350 L=400	1
P1W4	Kanał went. 300x350 L=800	1
P1W5	Kolano went. 300x350 90st	1
P1W6	Kanał went. 300x350 L=1200	1
P1W7	Kanał went. 300x350 L=1500	3
P1W8	Kanał went. 300x350 L=400	1
P1W9	Kolano went. 300x350 90st	1
P1W10	Kanał went. 300x350 L=800	1
P1W11	Trójnik went. 300x350/150x250/250x350 L=600	1
P1W12	Kanał went. 250x350 L=1000	1
P1W13	Trójnik went. 250x350/150x250/200x350 L=600	1
P1W14	Kanał went. 200x350 L=1000	1
P1W15	Trójnik went. 200x350/150x250/200x300 L=600	1
P1W16	Kanał went. 200x350 L=1000	1
P1W17	Trójnik went. 200x200/150x250/200x300 L=600	2
P1W18	Kanał went. 200x200 L=1000	1
P1W19	Trójnik went. 150x200/150x250/200x200 L=600	2
P1W20	Kanał went. 150x200 L=1000	1
P1W21	Kolano went 150x200/150x250	2

P1Wa	krata wywiewna z przepustnicą 150x250	10
P1W1	Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x350	1
P1W2	Kolano went. 300x350 90st	1
P1W3	Kanał went. 300x350 L=400	1
P1W4	Kanał went. 300x350 L=800	1
P1W5	Kolano went. 300x350 90st	1
P1W6	Kanał went. 300x350 L=1200	1
P1W7	Kanał went. 300x350 L=500	3
P2W8	Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x350	1
P2W9	Kolano went. 300x350 90st	1
P2W10	Kanał went. 300x350 L=800	1
P2W11	Trójnik went. 300x350/150x250/250x350 L=600	1
P2W12	Kanał went. 250x350 L=1000	1
P2W13	Trójnik went. 250x350/150x250/200x350 L=600	1
P2W14	Kanał went. 200x350 L=1000	1
P2W15	Trójnik went. 200x350/150x250/200x300 L=600	1
P2W16	Kanał went. 200x350 L=1000	1
P2W17	Trójnik went. 200x200/150x250/200x300 L=600	2
P2W18	Kanał went. 200x200 L=1000	1
P2W19	Trójnik went. 150x200/150x250/200x200 L=600	2
P2W20	Kanał went. 150x200 L=1000	1
P2W21	Kolano went 150x200/150x250	2
P2W15K	Kanał went. 200x350 L=500	1
P2W11a	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x350	1
P2W12a	Kolano went. 90st 200x350	1
P2W13K	Kanał went. 200x350 L=2000	1
P2W14a	Kanał went. 200x350 L=2000	2
P2W14K	Kanał went. 200x300 L=2000	2
P2W18a	Kanał went. 200x200 L=900	1
P2W20K	Kanał went. 150x200 L=1250	1







Pi2Na	krata wywiewna z przepustnicą 150x250	2
Pi2N1	Kolano went. 150x200 90st	1
Pi2N2	Kanał went. 150x200 L=1500	1
Pi2N3	Trójnik 150x200/ 150x200 /200x200	1
Pi2N4	Kanał went. 200x200 L=2000	6
Pi2N5	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x200	1



P2Wa	krata wywiewna z przepustnicą 150x250	2
P2W1	Kolano went. 150x200 90st	1
P2W2	Kanał went. 150x200 L=1500	1
P2W3	Trójnik 150x200/ 150x200 /200x200	1
P2W4	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x200	1
P2W5	Kanał went. 200x200 L=200	1

Pi2Na	krata wywiewna z przepustnicą 150x250	1
Pi2N1	Kolano went. 150x200 90st	1
Pi2N2	Kanał went. 150x200 L=2000	5
Pi2N3	Przepustnica wielopłaszczyznowa 200x200	1

P1Wa	krata wywiewna z przepustnicą 150x250	1
P1W1	Kolano went. 150x200 90st	1
P1W2	Kanał went. 150x200 L=1500	1
P1W3	Przepustnica wielopłaszczyznowa 150x200	1



PIWNICA

WENTYLACJA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
CIĄGI WENTYLACYJNE WYWIEWNY Pi1W, Pi2W,
CIĄGI WENTYLACYJNE NAWIEWNY Pi1N, Pi2N

INWESTOR
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH
87-800 WŁOCŁAWEK
UL.OSTROWSKA 30

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Sikorski KUP/0073/POMS/07 — PODPIS

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Alicja Dembowska UA-V-7342-5/6/98 Wk — PODPIS

PROJEKT
Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
we Włocławku
Włocławek, ul. Warszawska 11/13 dz. nr 218/11 KM52
Instalacja wod-kan. gpoż. ,co, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - CZĘŚĆ III
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

DATA WYDANIA: 15.11. 2019 ROK

NR RYSUNKU: P.B. - 1 / 7

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIM PRAWEM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEGO,URBANISTYCZNO - KRAJOBRAZOWEGO,WNĘTRZ ARANŻACYJNYCH" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U.Nr 90 r.1994r. poz.399).

SKALA: 1:50