



- Typ: Słenny
Model: MDV-022G/DN1
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 2,2 kW
Wydajność grzewcza: 2,4 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 8,4 kg
Wymiary: 850x280x203mm
- Typ: Słenny
Model: MDV-056G/DN1
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 5,6 kW
Wydajność grzewcza: 6,3 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 26-30 dB(A)
Masa: 12,8 kg
Wymiary: 950x315x223mm
- Typ: Kaset
Model: MDV-056G4/DN1
Producent: MDV
Wydajność chłodnicza: 5,6 kW
Wydajność grzewcza: 6,3 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 34-43 dB(A)
Masa: 23,2 kg
Wymiary: 904x230x840mm

2.1	WYPOŻYCZALNIA	252,1 m ²
	POSADZKA WYKŁADZINA WINYLOWA	
2.2	CZYTELNA OGÓLNA	82,1 m ²
	POSADZKA WYKŁADZINA WINYLOWA	
2.3	KLATKA SCHODOWA	40,1 m ²
	PŁYTKI GRES	
2.4	DZIAŁ GROMADZENIA I OPRAC.	42,1 m ²
	POSADZKA WYKŁADZINA WINYLOWA	
2.5	DZIAŁ BIBLIOGRAFICZNO INFOR.	30,8 m ²
	POSADZKA WYKŁADZINA WINYLOWA	
2.6	DZIAŁ PROMOCJI	22,4 m ²
	POSADZKA WYKŁADZINA WINYLOWA	
2.7	POM. SOCJALNE	15,5 m ²
	POSADZKA WYKŁADZINA WINYLOWA	
2.8	POM. KIEROWNIKA ADMINISTRACJI	15,3 m ²
	POSADZKA WYKŁADZINA WINYLOWA	
2.9	POKÓJ DYREKTORA	17,5 m ²
	POSADZKA WYKŁADZINA WINYLOWA	
2.10	SEKRETARIAT	16,3 m ²
	POSADZKA WYKŁADZINA WINYLOWA	
2.11	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	D+M4,7 m ²
	PŁYTKI GRES	
2.12	WC DAMSKO – MĘSKIE	5,8 m ²
	PŁYTKI GRES	
2.13	KOMUNIKACJA	26,4 m ²
	PŁYTKI GRES	

INWESTOR

ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH
87-800 WŁOCŁAWEK
UL.OSTROWSKA 30

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT

mgr inż. Krzysztof Sikorski
KUP/0073/POWS/07

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Alicja Dembowska
UA-V-7342-5/6/98 Wk

PODPIS

PROJEKT

Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej
we Włocławku
ul. Waryńskiego 11/13 dz. nr 218/11 KM52
Instalacja wod-kan, ppoż., co, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

SANITARNIA

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT II PIĘTRA
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

DATA WYDANIA

15.11. 2019 ROK

NR RYSUNKU

P.B. 1.3

SKALA

1:50