



Nazwa	DATA obw.21	DATA obw.22	DATA obw.23	DATA obw.24	Osuszacze	Osuszacze	GPD	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Napięcie [V]	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Moc zainstalowana Pi [kW]	1.80	1.80	1.80	0.90	0.86	0.86	0.50	0.00	0.00	0.00
Moc obciążenia Po [kW]	1.62	1.62	1.62	0.81	0.77	0.77	0.45	0.00	0.00	0.00
Prąd Io [A]	7.4	7.4	7.4	3.7	3.5	3.5	2.1	0.0	0.0	0.0
Typ przewodu	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5	YDYp 3x2.5			



Projekt

Robert Szafrński

87-800 Włocławek ul. Pocztowa 14
+48 500 297 893 biuro@rsprojekt.pl

Inwestycja:

Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku ul. Warszawska 11/13 dz. nr 218/11 KM52

Inwestor:

Administracja Zasobów Komunalnych, Włocławek, ul. Ostrowska 30

Autor Opracowania:	Podpis:
inż. Robert Szafrński	

Projektant:	Podpis:
inż. Jarosław Szczęsny WBPP-AN-8386-5/46/81Wk	

Sprawdzający:	Podpis:
mgr inż. Czesław Szymaniak KUP/0144/POOE/11	

Tytuł rysunku:

Tablica TR3

Skala:	Data:	Nrrys.:
-----	11.2019	E19 3/3

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność autora i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.