



Zwody na kominach należy wykonać z zastosowaniem masztów kominowych.
Instalacja zwodów poziomych podlega demontażowi a następnie powtórному montażowi po wykonaniu modernizacji dachu.
Maszty kominowe należy połączyć z najbliższ przebiegającymi zwodami poziomymi.
Istniejący układ zwodów pionowych należy zdemontować (instalacja wykonana jako naprężna). W związku z planowanym dociepleniem budynku, zwody pionowe prowadzić na tynku w rupekach RVS 28.
Złącza kontrolne należy montować w puszkach kontrolno-pomiarowych n.p. typu GALMAR.
Uwaga:
Do zwodów poziomych należy podłączyć konstrukcję dla montażu anten telewizyjnych.

ochrona od porażeń:
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S

Obiekt	Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
Adres	ul. Zakręt nr 8 bl. 2, 87-800 Włocławek dz. nr 116/1		
Inwestor	Administracja Zasobów Mieszkaniowych ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek		
Projektant	inż. Jarosław Szczepny Upr. nr WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk spec.: Instalacyjno-inżynierina w zakresie instalacji elektrycznych KUPIE2/44301	Podpis	
Tytuł rysunku	Instalacja odgromowa		
Branża	Elektryczna	Skala 1:200	Data 06 lipiec 2012 Nr rys. 1