



- LISTWY Z BLACHY POWLEKANEJ
- PAPA IZOLACYJNA
- PŁYTA OSB 18 mm (STOP FIRE - IMPREGNOWANA OGNIOWO)
- LUB PŁYTA CEMENTOWO WIÓROWA OGNIOWA 18 mm
- RUSZT Z LISTEW IMPREGNOWANYCH 50/50 mm
- WEŁNA MINERALNA 5+5 cm
- RURA WENTYLACYJNA fi160

- PŁYTA GKFI 1,5 mm
- PŁYTA OSB 18 mm (STOP FIRE - IMPREGNOWANA OGNIOWO)
- LUB PŁYTA CEMENTOWO WIÓROWA OGNIOWA 18 mm
- RUSZT Z LISTEW IMPREGNOWANYCH 50/50 mm
- WEŁNA MINERALNA 5+5 cm
- RURA WENTYLACYJNA fi160

PODDASZE

PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY
(MINAĆ IST.BELKI STROPOWE)

I PIĘTRO

PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY
(MINAĆ IST.BELKI STROPOWE)

- PŁYTA GKFI 1,5 mm
- PŁYTA OSB 18 mm (STOP FIRE - IMPREGNOWANA OGNIOWO)
- LUB PŁYTA CEMENTOWO WIÓROWA OGNIOWA 18 mm
- RUSZT Z LISTEW IMPREGNOWANYCH 50/50 mm
- WEŁNA MINERALNA 5+5 cm
- RURA WENTYLACYJNA fi160

UWAGA:
-RYSUNEK PRZEDSTAWIA SCHEMAT
-WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ MIESZKAŃ
-LOKALIZACJĘ DOSTOSOWAĆ NA TERENIE MIESZKAŃ
PO ODKRYWCE BELEK STROPOWYCH
-OMINAĆ IST. BELKI STROPOWE (PRZEWODY MOŻNA
PROWADZIĆ POD SKOSEM - ŁAGONE PRZEJŚCIA)
-PRZEWIDZIEĆ 14 SZT WYWIEWEK, 110 mb KANAŁÓW
Z OBUDOWĄ.

USŁUGI PROJEKTOWE		Wieniec ul.Szkolna 41		
mgr inż.Tomasz Ostrowski		e-mail:osto@poczta.onet.pl: tel.0601418567		
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEJ KOLWIEK FORMIE (CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI) BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PODSAWA PRAWNA DZ.U. NR 24 POZ.83 Z 23.02.1994R. USTAWA PRAWO AUTORSKIE Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.				
PROJEKT	WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU, WZMOCNIENIE STROPU NAD PIĘTREM			
ADRES INWESTYCJI	87-800 WŁOCLĄWEK UL.BRZESKA 2 Dz.nr 53 KM 50			
INWESTOR	ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH 87-800 WŁOCLĄWEK UL.OSTROWSKA 30			
RYSUNEK	SCHEMAT PRZEWODU WENTYLACJI			
			DATA	01.06.2020
			SKALA	
PROJEKTANT BRANŻY KONSTR.	mgr.inż.T.Ostrowski specjalność konstr.-bud. UA-V-7342-5/83/92Wł UA-V-7342-5/89/94Wł		ARK.	
			RYS.	9